

Deklaracja zgodności nr 036/3

1. Producent wyrobu budowlanego:

MAGNAPLAST Sp. z o.o., Sieniawa Żarska 69, 68-213 Lipinki Łużyckie
(pełna nazwa i adres zakładu produkującego wyrób)

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

Rury polietylenowe PE 100 do sieci wodociągowych: średnica \varnothing 20mm do \varnothing 110mm
Szereg wymiarowy: SDR 11; SDR 13,6; SDR 17
(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa)

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: 22.21.21.0
(symbol SWW lub kod PKWiU)

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:

Do instalacji i sieci wodociągowych służących do przesyłania wody
(zgodnie z dokumentem odniesienia)

5. Specyfikacja techniczna:

POLSKA NORMA PN-EN 12201-2+A1:2013-12
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody
oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej
Polietylen (PE) – Część 2: Rury
(numer, tytuł i rok ustanowienia Polskiej Normy lub numer, tytuł i rok wydania aprobaty technicznej oraz nazwa jednostki aprobującej)

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Ciśnienie nominalne: PN 16 dla SDR 11; PN 12,5 dla SDR 13,6; PN 10 dla SDR 17
wyroby dopuszczone do kontaktu z wodą, posiadają atest PZH
(dane niezbędne do identyfikacji partii określonej w programie badań)

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:

NIE DOTYCZY

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Sieniawa Żarska 29.04.2016


Sieniawa Żarska 69, 68-213 Lipinki Łużyckie
NIP 928-10-00-805


Paweł Grześkowiak
KIEROWNIK KONTROLI JAKOŚCI
tel. +48/68/363 27 32
(imię nazwisko i podpis osoby upoważnionej)