

CERTYFIKAT

uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa

Akronim Programu Certyfikacji – PDCWPA

Nazwa i adres posiadacza certyfikatu: MAGNAPLAST Sp. z o.o.
Sieniawa Żarska 69, 68-213 Lipinki Łużyckie

Nazwa i adres producenta: MAGNAPLAST Sp. z o.o.
Sieniawa Żarska 69, 68-213 Lipinki Łużyckie

Miejsce produkcji: MAGNAPLAST Sp. z o.o.
Sieniawa Żarska 69, 68-213 Lipinki Łużyckie

Nazwa wyrobu: Rury z polietylenu przeznaczone do przesyłania paliw gazowych z materiału PE 100-RC w zakresie średnic 25÷250 mm w szeregu wymiarowym SDR11

Wyrób spełnia wymagania zawarte w: Kryteriach Technicznych na znak bezpieczeństwa nr ZETOM/KT/2023/100

Ocenę zgodności przeprowadzono na podstawie:

- Raportu z badań nr 1290/GP-3/2026 z dnia 22.05.2026 r. wykonanych przez akredytowane Laboratorium Badawcze Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie
- wyników inspekcji warunków organizacyjno-technicznych wykonanej przez jednostkę certyfikującą „ZETOM” Katowice wg Raportu nr 32/2026 z dnia 02.04.2026 r.

Prawo do oznaczania dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu posiadających identyczne właściwości (parametry) jak przedstawiony do badań wzór (wzory) i odpowiadających wymaganiom określonym powyżej. Certyfikat pozostaje ważny dopóki zastosowana(e) do oceny norma(y) nie ulegnie(ną) zmianie oraz nie zostanie on zawieszony lub cofnięty przez jednostkę certyfikującą.

Numer certyfikatu: 57/2026/Z

Certyfikat ważny od : 29.05.2026 r.

Certyfikat ważny do : 28.05.2029 r.

DYREKTOR DS. CERTYFIKACJI

dr inż. Tomasz Włodek



PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Edward Makiela

Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM"
im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o.

Katowice, 29.05.2026 r.

CERTIFICATE

empowering to affix products with the safety mark

Certification program acronym – PDCWPA

Name and address
of the certificate owner: MAGNAPLAST Sp. z o.o.
Sieniawa Żarska 69, 68-213 Lipinki Łużyckie

Name and address
of the manufacturer: MAGNAPLAST Sp. z o.o.
Sieniawa Żarska 69, 68-213 Lipinki Łużyckie

Place of production: MAGNAPLAST Sp. z o.o.
Sieniawa Żarska 69, 68-213 Lipinki Łużyckie

Product name: Polyethylene pipes for the supply of gaseous fuels made of material
PE 100-RC, with two layers, with range of diameters 25÷250 and
with SDR 11

**The product meets requirements of: Technical Criteria for safety mark
ZETOM/KT/2023/100**

Assessment of conformity was conducted on the basis of:

- Testing Report No. 1290/GP-3/2026 of 22.05.2026 conducted by Accredited Testing Laboratory of Oil and Gas Institute in Krakow,
- Results of the inspection of organizational technical conditions carried out by certification body "ZETOM" Katowice - according to the Report No. 32/2026 of 02.04.2026.

The right to mark refers exclusively to products with identical properties (parameters) to the tested model and which meet requirements mentioned above. The certificate remains valid unless the standard(s) used for the assessment is(are) modified and it is suspended or withdrawn by the certification body.

Certificate number: 57/2026/Z

Certificate valid from : 29.05.2026

Date of validity: 28.05.2029

DYREKTOR DS. CERTYFIKACJI

dr inż. Tomasz Włodek



PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Edward Makiela

Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM"
im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o.

Katowice, 29.05.2026